CALCESTRUZZO (D.M. 17 - 01 - 2018)	MAGRONE	PLATEA	SETTI IN FONDAZIONE	SETTI IN ELEVAZIONE	SOLAI
Classe di resistenza [N/mm²]	C12/15	C25/30	C30/37	C30/37	C30/37
Classe di consistenza	S3	S4	S4	S4	S4
Diametro max inerti [mm]	20	20	15	15	10
Classe di esposizione	-	XC2	XC2-XC3	XC3	XC3
Copriferro nominale [mm]	-	40	40	30	30
ACCIAIO per C.A. (D.M. 17 - 01 - 2018)	Tipo B450C ($f_{t,nom}$ = 450 N/mm², $f_{t,nom}$ = 540 N/mm²)				

ACCIAIO per PROFILI, PIATTI	Tipo di acciaio	Protezione
	S275JR	Zincatura UNI EN 1461

SALDATURE	Saldatura con elettrodi
	S1 = S2 H = 0.7 x S2 SP = 0.5 x S2
	S1 = S2 H = 1.4 x S2 SP = 1.0 x S2

CLASSE DI ESECUZIONE UNI EN 1090-2	EXC3

Caratteristiche solaio COPERTURA
Solaio in cemento armato
Carichi di progetto [oltre al peso proprio]

Solaio S6
- Sovraccarico permanente: 230 daN/m²
- Sovraccarico accidentale: 120 daN/m²

Solaio S7
- Sovraccarico permanente: 50 daN/m²
- Sovraccarico accidentale: 80 daN/m²

Solaio S8
- Sovraccarico permanente: 160 daN/m²
- Sovraccarico accidentale: 80 daN/m²





COMUNE DI CAMPONOGARA
PROVINCIA DI VENEZIA

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA
DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE
SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. MAURIZIO BULLO

IL PROGETTISTA STRUTTURALE:
ING. GIOVANNI DE GRANDIS

IL PROGETTISTA:
ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA

Sede:
via Cimi Menotti 34/b
35010 Trebaseleghe (PD)

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
Arch. Ermanno Zamprogna & Arch. Marco Santinon

via Cimi Menotti 34/b
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 9386968 Fax 049 9386964

PROGETTO	PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAVO DI CAPPELLINE GENTILIZIE SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINO E BLOCCO OSSARI	N. COMMESSA A234
COMMITTENTE	COMUNE DI CAMPONOGARA Piazza Mazzini, 1 - 30010 Camponogara (VE)	CODICE COMMITTENTE 000 RESPONSABILE COMMESSA EZ
ELABORATO	OPERE STRUTTURALI PIANTA COPERTURA E PARTICOLARI ESECUTIVI Scala 1:50/20 FILE: A234.DE.12-13.ST struture R00 GV140319.dwg	rev 00 DE. 13 .ST
PRODOTTO DA	Ing. Giovanni De Grandis	CODICE SUBFUNZIONE 0

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	14/03/2019	prima stesura	Ing. G. De Grandis	arch. E. Zamprogna	arch. E. Zamprogna

Cartiglio - Rev. 01 COPYRIGHT STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. E. ZAMPROGNA & ARCH. M. SANTINON - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE



PIANTA DEL SOLAIO DI COPERTURA
Scala 1:50



















SEZIONE 1-1
Scala 1:50



SEZIONE 2-2
Scala 1:50



SEZIONE 3-3
Scala 1:50



SEZIONE 4-4
Scala 1:50



SEZIONE 5-5
Scala 1:50





SEZIONE 6-6
Scala 1:50



SEZIONE 7-7
Scala 1:50



SEZIONE 8-8
Scala 1:50