CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1/2006 e UNI 11104 2004)	Fondazioni	Elevazione
Classe di resistenza f_{ck}/R_{ck} (N/mm²)	C25/30	C28/35
Classe di esposizione ambientale	XC2	XC3
Classe di consistenza	S4	S4
Tipo di cemento	32,5R	32,5R
Rapporto massimo acqua/cemento	0,60	0,55
Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	280	280
Diametro massimo degli inerti (mm)	20	16
Copriferro netto (mm)	25	25
Sovrapposizione e ancoraggi (quando non indicato)	50Ø	50Ø

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	
Acciaio per barre di armatura	B450C saldabile
Acciaio per reti elettrosaldate	B450C saldabile
Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}(N/mm²)	> 450
Tensione caratteristica di rottura f_t (N/mm²)	> 540
Rapporto $(f_t/f_y)_k$	1,15< $(f_t/f_y)_k$ <1,35

LEGNO LAMELLARE	
Classe di resistenza	GL 24h
Resistenza flessione $f_{m,k}$ (daN/cm²)	240
Resistenza trazione parallela alle fibre $f_{t,0,k}$ (daN/cm²)	165
Resistenza trazione perpendicolare alle fibre $f_{t,90,k}$ (daN/cm²)	4
Resistenza compressione parallela alle fibre $f_{c,0,k}$ (daN/cm²)	240
Resistenza compressione perpendicolare alle fibre $f_{c,90,k}$ (daN/cm²)	27
Resistenza taglio $f_{v,k}$ (daN/cm²)	27
Modulo elastico medio parallelo alle fibre $E_{0,mean}$ (daN/cm²)	118
Modulo elastico caratteristico parallelo alle fibre $E_{0,05}$ (daN/cm²)	94
Modulo elastico medio perpendicolare alle fibre $E_{90,mean}$ (daN/cm²)	3,9
Modulo di taglio medio G_{mean} (daN/cm²)	7,2

ACCIAIO PER CARPENTERIA		
Acciaio laminato a caldo con sezione aperta	S275	
	t<40 mm	t>40 mm
Tensione caratteristica di snervamento f_y (N/mm²)	275	255
Tensione caratteristica di rottura f_t (N/mm²)	430	410

BULLONI	per str.acciaio		per str. legno	
Ad alta resistenza	Bulloni	Dado	Vite	Dado
Classe	8.8	8	6.8	6
Tensione di snervamento f_{yb}(N/mm²)	649		480	
Tensione di rottura f_{tb}(N/mm²)	800		600	

PARTICOLARE TIPO ARMATURA D'ANGOLO E INTERSEZIONI

Scala 1:20



Prescrizioni

- Prevedere riprese per i pilastri di ugual numero e diametro dell'armatura longitudinale sia nella platea che sulla sommità delle murature perimetrali.
- Prevedere per le pareti legature in ragione di almeno 6 per metro².
- Per le travi disporre la prima staffa di contenimento a non più di 5 cm dalla sezione a filo pilastro;
- Prevedere giunto di dilatazione nelle murature in c.a. con un passo di 15-20 m;
- Le travi se interessate dal passaggio di canne fumarie, colonne di scarico, cavedi, o qualsiasi elemento impiantistico di dimensioni comprese tra 8 e 30 cm dovranno essere allargate della dimensione dell'oggetto passante con conseguente modifica delle staffe di confinamento preservando le armature longitudinali.







ABACO PILASTRI

PALESTRA

PILASTRI 50x40
PP 01-09-14-22
Scala 1:20



PILASTRI 25x40
PP02-03-04-05-06-07-08-15-16-17-18-19-20-21
Scala 1:20



MAGAZZINI

PILASTRI 25x25
P30-31-32-33-34-35-36-37-38-39
Scala 1:20



PILASTRI 25x25
P0c01-02-03-04
Scala 1:20



SPOGLIATOI SX

PILASTRI 25x25
P01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
Scala 1:20

PILASTRI 25x40
PP02-03-04-05-06-07-08-15-16-17-18-19-20-21
Scala 1:20

SPOGLIATOI DX

PILASTRI 25x25
P50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73
Scala 1:20





SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI MAGAZZINI
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI SPOGLIATOI
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 50x40
PALESTRA
PP02-PP03-PP04-PP05-PP06-PP07-PP08
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 50x40
PALESTRA
PP15-PP16-PP17-PP18-PP19-PP20-PP21
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP01-PP02-PP03-PP04-PP05-PP06-PP07-PP08-PP09
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP10-PP26
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP11-PP25
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP12-PP24
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP13-PP23
scala 1:20



SEZIONE TIPO ARMATURA PILASTRI 25x40
PALESTRA
PP14-PP22
scala 1:20

COMUNE DI MARCON

Provincia di Venezia

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO

Architettura e Ingegneria di Qualità
di Zigiotto & Associati
PARTITA IVA 03697750279

Studio AIQ di Zigiotto & Associati
Via Tommaseo, 31/a
30035 Mirano
Venezia

tel. 041.5770872
e-mail: studioaiq@gmail.com
pec: studioaiq@pec.it
web: www.studioaiq.com

FASE DI PROGETTAZIONE:	CONTENUTO:	TAV.
PROGETTO ESECUTIVO	DETTAGLI PILASTRI SEZIONI LONGITUDINALI PILASTRI SEZIONI TRASVERSALI PILASTRI PROSPETTI PORTALI TRASVERSALI E LONGITUDINALI	S3
File: Tot-S3_pilastri1.dwg	Scala: 1:20	

ARGOMENTO:	PROGETTISTI
OPERE STRUTTURALI	Ing. Francesco ZIGIOTTO — Arch. Nicola BARBIERO
Rev: 00	COLLABORATORI: Ing. Piero Rigo - P.I. Francesco Baldan - T.I.a.e. Alessandro Bettin
Data: Dicembre 2020	dott. arch. Piero Bigatello